



صنایع سیم لاکي اشراق (سهامي خاص)


(آگهی مناقصه عمومی)
شماره EMWI-1404-17
صنایع سیم لاکي اشراق

در نظر دارد تعداد یک دستگاه UPS از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهای معتبر ذیربط که مایل به همکاری میباشد، درخواست می گردد جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۴-۳۲۲۲۲۴۹ از ساعت ۸-۱۷ تماس حاصل نموده و نسبت به دریافت اسناد و مشخصات کامل از طریق سایت (emwire-co.com) و یا اعزام نماینده خود به همراه معرفی نامه جهت اخذ مدارک و ارسال پاسخ از طریق پست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ اقدام نمایند. صنایع سیم لاکي اشراق در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان تیر، خیابان روزبه ۱، پلاک ۳۸، کدپستی ۴۵۳۳۱۵۸۴۴۸



۱- سپرده شرکت در مناقصه بایستی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد ریال) به شکل ضمانتنامه بانکی (قابل تجدید ۳ ماهه) به نفع شرکت صنایع سیم لاکه اشراق و یا واریز نقدی به شماره شبّا بانک رفاه کارگران ۳۹۲۴۷۷۲۶۹ IR۲۷۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰ بنام صنایع سیم لاکه اشراق گردد و در پاکت الف گذاشته شود و در صورت عدم ارائه آن، باکت های مربوطه عودت می گردد به پیشنهاد های فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به پیشنهادات مبهم و بدون امضاء دریافت شده پس از موعد مقرر و مشروط به شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا/خدمت کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد.

۷- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکات تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.

۹- صنایع سیم لاکه اشراق در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

۱۱- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۳- ضمانت نامه نفر اول و دوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد این شرکت باقی می ماند و ضمانتنامه سایر نفرات پس از بازگشایی پاکت الف عودت می گردد در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود، سپرده ا ضبط و با نفر دوم معامله انجام می شود و این که سپرده برنده دوم مناقصه نیز در صورتی که از معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد.

۱۵- به پیشنهاد های مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۷-بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص در پاکت ب و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

موارد فوق ملاحظه گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت/فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی ، امضاء و مهر شرکت



صنایع سیم لاکي اشراق

(شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۸۸۲۱۹

شماره ثبت: ۱۱۳۹۱

کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۸۴۱۹۵۵۸

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه EMWI-1404-17

پاکت الف حاوی:

۱- برگه الف مهر و امضا شده، مشخصات فنی کامل و کاتالوگ

۲- سوابق و رزومه کاری

۳- برگه تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه

۴- ضمانتنامه یا فیش واریزی

پاکت ب حاوی:

۱- قیمت پیشنهادی (به عدد و حروف) که ارائه ی قیمت می بایستی در برگه پاکت ب صنایع سیم لاکي اشراق با پیوست کردن پیش فاکتور با جزئیات کامل بازرگانی صورت پذیرد.

پاکتهای الف و ب باید به صورت جداگانه و در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به آدرس ذیل پست گردد:

آدرس: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان تیر، خیابان روزبه ۱، پلاک ۳۸، کدپستی ۴۵۳۳۱۵۸۴۴۸

صنایع سیم لاکي اشراق

واحد بازرگانی-آقای مرسلی تلفن ۰۲۴-۳۲۲۲۲۲۴۹

شماره مناقصه: EMWI-1404-17

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

(پاکت الف)



صنایع سیم لای اشراف

توضیحات فنی تأمین کننده

مقدار/واحد

شرح کالا

ردیف

۱ دستگاه

دستگاه ups
(مشخصات فنی مطابق پیوست)

۱

توضیحات:

پیوست جزئیات فنی دستگاه UPS (شامل دو صفحه) توسط فروشنده مهر و امضاء و در پاکت (الف) قرار داده شود.

مهر و امضا مدیر / مسئول تأمین کننده

نام و نام خانوادگی:

تایید کننده

نام و نام خانوادگی: نصیبه درویشی موتلی

تنظیم کننده

نام و نام خانوادگی: عباس مرسلی

امضاء و تاریخ:

امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

شماره مناقصه: EMMI-1404-17

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

(پاکت ب)



صنایع سیم لاکي اشراق

ردیف	شرح کالا	مقدار / واحد	قیمت واحد (ریال)
۱	دستگاه Ups	۱ دستگاه	
جمع کل بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال):			
نحوه پرداخت پیشنهادی تامین کننده:			
زمان تحویل:			
توضیحات: لطفاً پیش فاکتور با جزئیات کامل بازرگانی ضمیمه پاکت "ب" گردد.			
تایید کننده	نام و نام خانوادگی: عباس مرسلی	نام و نام خانوادگی: نصیبه درویشی متولی	امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تایید کننده	امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷	امضاء و تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷	نام و نام خانوادگی: مستور فروش تأمین کننده: مهر و امضاء: تاریخ:

اینجانب آقای/خانم: مدیر فروش/مدیر عامل، شرکت/موسسه: اعلام می‌دارم که با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری مناقصه نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری را ندارم.



پیوست جزئیات فنی دستگاه UPS به شماره درخواست ۲۴۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ به شرح ذیل می باشد

۱- UPS ماژولار ۲۵۰ KVA

۲- توان دستگاه ۲۰۰ KVA

۳- حداکثر توان هر ماژول ۵۰ KVA

۴- سه فاز ورودی و سه فاز خروجی

۵- طراحی کاملاً مبتنی بر IGBT در اینورتر و رکتیفایر و شارژر

۶- استفاده از redundant power supply board (two power supply board)

۷- استفاده از IGBT های ساخت اروپا یا آمریکا

۸- دارای دو عدد یا بیشتر از دو عدد DSP ترجیحاً برند Texas instrument

۹- ضریب توان خروجی ۰.۹

۱۰- ضریب توان ورودی بیش از ۰.۹۹

۱۱- استفاده از تکنولوژی اینورتر سه سطحی

۱۲- راندمان ۹۶ در مد آنلاین در بار کامل

۱۳- مجموع اعوجاجهای هارمونیک ورودی کمتر از ۳ به معنی $(THD i < 3)$

۱۴- دارای دو ورودی مجزای برق separated AC input, bypass input

۱۵- دارای تکنولوژی ABM (advance battery management)

۱۶- دارای شارژر هوشمند و شارژر باتریها بر اساس temperature compensation با سنسور سنجش حرارت کابین باتری به جهت افزایش عمر باتری ها

۱۷- دارای حفاظت Short Circuit

۱۸- دارای حفاظت اضافه توان از ۱۰۰ تا ۱۲۵ برای ۱۰ دقیقه و تا ۱۵۰ برای یک دقیقه

۱۹- قابلیت اضافه کردن سیستم Modbus به جهت اتصال به PLC یا BMS ساختمان

۲۰- قابلیت تطبیق پذیری کار با دیزل ژنراتور حداکثر تا ۱.۳ توان یو پی اس

۲۱- قابلیت ثبت وقایع تا ۸۵۰

۲۲- دارای مانیتور فینگر تاج به جهت مانیتورینگ و تنظیم مقادیر ورودی و خروجی ولتاژ و فرکانس میزان بار بر روی هر خط به KVA KW ... ثبت

دمانی قسمتهای اساسی یو پی اس، ثبت میزان ساعت کار کرد یو پی اس متغیر میزان جریان شارژر باتریها و

۹/۱۶



۲۳- دارای static & manual bypass سوئیچ

۲۴- دارای سیستم EPO

۲۵- دارای مد کار کرد ECO MODE

۲۶- دارای سیستم POWER WALK IN

۲۷- دارای کارت پارالل

۲۸- دارای THD مجموعه اعوجاج‌های خروجی کمتر از ۱ دربار خطی و کمتر از ۶ در بار غیر خطی

۲۹- قابلیت نمایش میزان back up time باقی مانده

۳۰- دارای دسترسی کامل از جلو و بی نیاز از دسترسی طرفین باشد

۳۲- دارای استانداردها: EN62040, EN62040-1, EN62040-3, ISO18001, ISO 14001, ISO9001, EN 60950-371

۳۳- MTBF بیش از ۲۰۰,۰۰۰ ساعت

۳۴- دارای سیستم DRY CONTACT RELAY

۳۵- طراحی مازولار سیستم داخلی به جهت تعمیرات و نگهداری آسان و پر سرعت

۳۶- مازول ها قابلیت Hot Swap داشته باشند

۳۷- قابلیت مدیریت اتوماتیک تعداد مازولهای روشن متناسب با بار مصرفی به منظور کاهش استهلاک و تلفات دستگاه در روزهای تعطیل

۳۸- برای یو پی اس از باتری ۱۰۰ آمپری مجزا یا معادل آن که دارای کلیدهای DC مجزا باشند، استفاده شود.

۳۹- باتری با برندهای معتبر و کیفیت و طول عمر بالا تاریخ باتری ها به روز باشد.

۴۰- کابینت باتریها از نوع بسته با حداقل سطح اشغال و حداکثر ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر باشد.

۴۱- کابل‌های ارتباط باتری و دستگاه برای هر مجموعه باتری باید قابلیت انتقال SPA را داشته باشد.

۴۲- دسترسی به کابینت باتری و اندازه گیری ولتاژ هر باتری باید به سهولت و تنها از جلو امکان پذیر باشد.

امضاء و تاریخ فروشنده

کارشناس برنامه ریزی

رضا منهی

۹.۱۶